



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15898

# 检验检测报告



报告编号：中为检字第 230331002 号

产品名称：协议转换器（网关）

产品型号：JC-M1BAC-512

申请公司：深圳市靖川物联网科技有限公司

检测类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



# 深圳市中为检验技术有限公司

## 检验检测报告

|               |  |        |                              |
|---------------|--|--------|------------------------------|
| 产品名称          | 协议转换器（网关）  | 产品型号   | JC-M1BAC-512                 |
| 委托单位名称        | 深圳市靖川物联网科技有限公司   | 委托单位地址 | 广东省深圳市福田区八卦一路鹏益花园 1 栋 2001 房 |
| 生产单位名称        | 深圳市靖川物联网科技有限公司   | 生产单位地址 | 广东省深圳市福田区八卦一路鹏益花园 1 栋 2001 房 |
| 抽样基数          | /  | 抽样地点   | /                            |
| 抽样时间          | /  | 抽样人    | /                            |
| 样品数量          | 1 件  | 检测时间   | 2023 年 04 月 04 日             |
| 样品状态说明        | 样品规格：额定输入：24V~50Hz/24V $\overline{\square}$ 6W；<br>所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。   |        |                              |
| 检验地点          | 深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106  |        |                              |
| 检验依据          | GB 4943.1-2011 《信息技术设备安全 第 1 部分：通用要求》  |        |                              |
| 判断依据          | 同检测依据。   |        |                              |
| 检验项目          | 安全要求，详见后续页面。   |        |                              |
| 检验结论          | 所检测项目符合判定依据的要求。<br><br>签发日期：2023 年 04 月 10 日 |        |                              |
| 可能的检验情况判定适用说明 | P：测试样品符合标准要求。<br>N：该试验项目不适用于样品。<br>F：测试样品不符合标准要求。  |        |                              |
| 备注            | 商标：靖川物联（由委托商提供）<br>本次主测型号 JC-M1BAC-512 与覆盖型号 JC-M2BAC-512、JC-M1BAC-1024、JC-M2BAC-1024：仅型号命名及外观装饰不同，其他均相同。差异不影响产品安全性和性能。          |        |                              |

编制：陈喆

审核：陆祖年

批准：赵反中

未经许可不得部分复制本报告，避免引起歧义解读。本报告可通过以下方式进行查询核实。

电话：0755-28680489

邮箱：admin@ctnt-cert.com 网址：www.ctnt-cert.com